

# Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz Erfurt

## Merkblatt Steigleitung „trocken“ für die Feuerwehr

### 1. Allgemeines

Eine trockene Steigleitung dient ausschließlich der Löschwasserförderung durch die Feuerwehr, also nicht der Selbsthilfe. Sie ermöglicht der Feuerwehr ohne zeitraubende Verlegung von Schläuchen den Aufbau einer Wasserversorgung in einem Gebäude. Die Steigleitung „trocken“ hat keine Verbindung zur Trinkwasserleitung. Für die Planung und den Einbau einer trockenen Steigleitung sind die DIN-Normen 14461 und 14462 zu beachten.

### 2. Einspeiseeinrichtung

Die Einspeiseeinrichtung nach DIN 14461 Teil 2 ist in der Regel jeweils links vom Zugang zum Gebäude zu installieren. Die Beschilderung hat mit einem Hinweisschild nach DIN 4066 – D1- 148 x 420 zu erfolgen. Für das Stadtgebiet Erfurt ist folgende Aufschrift zu verwenden:

Löschwassereinspeisung  
Steigleitung trocken  
TH A EG - 5.OG

Ist die Entleerungseinrichtung nicht unmittelbar an der Einspeiseeinrichtung vorhanden, muss der Standort der Entleerungseinrichtung an der Einspeiseeinrichtung beziehungsweise in dem Schrank mit einem Hinweisschild nach DIN 4066 – D1 – 148 x 420 gekennzeichnet werden. Für das Stadtgebiet ist folgende Aufschrift zu verwenden:

Entleerungsstelle  
Steigleitung trocken  
KG Raum 005

### 3. Entnahmestelle

Die Entnahmestelle nach DIN 14461 Teil 5 ist im Treppenraum oder wenn vorhanden in einer Schleuse vor der Nutzungseinheit anzuordnen. Nähere Einzelheiten sind vor Baubeginn mit dem Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz, Abteilung Gefahrenvorbeugung unter Telefon 0361 655-5061 oder [gefahrenvorbeugung.feuerwehr@erfurt.de](mailto:gefahrenvorbeugung.feuerwehr@erfurt.de) abzustimmen.

