

Merkblatt

Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis zur Einleitung von Niederschlagswasser über dezentrale Versickerungsanlagen (Mulden, Rigolen, Sickerschacht) in den Untergrund

Zur Bearbeitung eines Versickerungsantrages sind die Unterlagen/Pläne mit folgende Angaben in 2-facher Ausfertigung einzureichen: *(die zusätzliche Einreichung eines digitalen Exemplars als PDF ist hilfreich)*

- formloser Antrag sowie Baubeschreibung
- Angabe des Betreibers der Versickerungsanlage mit vollständiger Anschrift
- Auszug aus der Liegenschaftskarte - Angabe Gemarkung, Flur, Flurstücke
- differenzierte Flächenermittlung und -aufstellung aller zum Objekt gehörenden abflusswirksamen Flächen (neben den Dachflächen auch (teil-)versiegelte Terrassen und Hofflächen, Park-/Stellplätze, Zufahrten, Wege- und Verkehrsflächen, Grünflächen usw.)
→ einzelflächenbezogene Ermittlung/Angabe der Fläche, des Abflussbeiwertes sowie der resultieren versiegelten Fläche A_U
- Einstufung der zu entwässernden Flächen sowie der qualitativen Abflussbelastung entsprechend dem DWA Arbeitsblatt M 153 in aktueller Fassung
- Hoch- und Rechtswerts der Versickerungsanlage / des Einleitpunktes
(bei mehreren Versickerungsanlagen für jede Anlage separat)
- Versickerungsnachweis mit hydraulischen Berechnungen gemäß DWA-A 138 vom April 2005 für die Versickerungsanlage(n)
→ Darstellung der genutzten versickerungswirksamen Bodenschicht inkl. Nachweis/Ermittlung des zugehörigen Durchlässigkeitsbeiwertes K_f sowie Nachweis des ausreichenden Abstands (min. 1m) zum mittleren Höchstgrundwasserstand MHGW (z.B. durch Baugrund-/Versickerungsgutachten)
→ Angabe der gewählten Bauart/Dimension sowie gewählter Sicherheitszuschläge der Auslegung
→ Nachweis der ausreichenden Dimensionierung der Regenrückhalte- und Versickerungsanlage(n) mit anlagenbezogener Angabe von versickerungswirksamen Fläche A_S , Versickerungsrate Q_S und des erforderlichem Speichervolumen V_{erf} ,
→ Angabe der zur Auslegung zugehörigen Niederschlagsdaten (KOSTRA-Raster, Bemessungsregen)
→ anlagenbezogene Angabe der angeschlossenen versiegelten Flächen (A_U)
- Entwässerungsplan mit nachvollziehbarer Darstellung der Lage der Regenrückhalte- und Versickerungsanlage(n) (Lageplan und Schnittdarstellung) sowie der o.g. daran angeschlossenen Einzelflächen
- Beschreibung/Nachweis der für die Vorbehandlung des belasteten Niederschlagswassers erforderlichen/vorgesehenen Behandlungsanlagen (Absetzeinrichtung, Filter, etc.)
(für jede Versickerungsanlage separat)
- Anschrift des Antragsstellers mit Angabe, wer Empfänger der wasserrechtlichen Erlaubnis und des Kostenbescheides ist (wenn Antragsteller nicht Adressat und/oder Betreiber ist)

Ihren Antrag richten Sie bitte an die

Stadtverwaltung Erfurt, Untere Wasserbehörde, Umwelt- und Naturschutzamt *(Anschrift siehe Fußzeile)*

Unsere Sprechzeiten: Dienstag 9:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
Freitag 9:00 - 12:00 Uhr
und nach Vereinbarung (ggf. pandemiebedingte Zugangsbeschränkungen,
vorherige telefon. Terminabstimmung empfohlen)

Email: wasserbehoerde.umweltamt@erfurt.de Tel. 0361 – 655-2642 FAX: 0361 – 655 2609

Hinweise zum Verfahrensablauf:

Die Antragsbearbeitung bedarf i. d. R. mit 4 bis 6 Wochen, wobei längere Bearbeitungszeiten bei Großprojekten oder personellen Einschränkungen nicht ausgeschlossen sind.

Im Interesse des Bauherrn sollte vor Vorlage der wasserrechtlichen Genehmigung keine Ausführungsplanung, Ausschreibung der Bauleistung oder gar Bauausführung erfolgen.

Tekturänderungen im Nachgang der wasserrechtlichen Entscheidung bedürfen der Vorlage bei der unteren Wasserbehörde und können eine Änderung der wasserrechtlichen Entscheidung erfordern. Die ursprüngliche Genehmigung verliert damit ihre Gültigkeit.

Auf den Mindestabstand der Versickerungsanlagen zu Nachbargrundstücken und –bebauung unter Bezug auf die Thüringer Bauordnung wird hingewiesen.

Datenschutzhinweis:

Die Informationen zur Erhebung von persönlichen Daten (Informationspflicht nach Art. 13 DS-GVO – Direkterhebung beim Betroffenen) finden sie unter:

https://www.erfurt.de/mam/ef/rathaus/buergerservice/doc/wasser_boden_altlasten_erhebung_personenbezogener_daten_art_13_g_dvo.pdf