

Beschluss Nr. 101/2005 vom 22. Juni 2005

GÜTESIEGEL "Erfurt – barrierefrei"

01

Die Vergabekriterien für das Gütesiegel "Erfurt barrierefrei" werden bestätigt.

02

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, eine Vergabekommission einzurichten.

03

Die Vergabekommission entscheidet über die Vergabe und Rückgabe des Siegels.

04

Der Ausschuss Soziales, Familie und Gleichstellung wird über das Anlaufen der Vergabe des Gütesiegels informiert.

T.: März 2006

V.: Behindertenbeauftragter

05

Nach 2 Jahren ist dem Stadtrat ein Erfahrungsbericht vorzulegen, um Korrekturen vornehmen zu können.

06

Beim Studium der Unterlagen wurde festgestellt, dass das Bürgerhaus in Gispersleben nicht über einen behindertengerechten Zugang verfügt. Dieser sollte nachgerüstet werden.

Vergabekriterien für das Gütesiegel "Erfurt barrierefrei"

GRUNDKRITERIEN

Merkmale	Anforderungen/ geforderte Ausführung	Bemerkungen für Auswertung
ZUGÄNGLICHKEIT		
Ein stufenloser/schwellenfreier Zugang über den Haupt-/Nebeneingang muss gesichert sein, dies kann auch über eine Rampe oder einen Aufzug erfolgen		
Allgemein	Schwelle: max. Höhenunterschied 2cm	
	lichte Durchgangsbreite von Türen 90cm (Fertigmaß)	
	Bewegungsraum vor und nach Eingängen 1,50m x 1,50m	
	Klingel in 85cm Höhe (auf Türöffnungsseite)	von 80 bis 90 cm wird toleriert
	Sichtkontakt von außen nach innen	
Rampen	Bewegungsfläche (Anfang und Ende) mind. 1,50mx 1,50m	
	Breite mind. 1,20m (mind. 2,10m bei Rampenlänge > 6m)	
	Querneigung 0%	
	Längsneigung max. 6%	
	Oberflächenbelag rutschhemmend; erschütterungsarm; antistatisch	als Zusatzpunkt möglich
	Podest nach 6m mind. 1,50m x Breite der Rampe	
	Radabweiser, Höhe mind. 0,10m	oder vorhanden ja/nein
	Beleuchtung hell und gleichmäßig; blend- und schattenfrei	
	Handlauf, Länge über Ende mind. 0,30m über dem Treppenantritt hinausgeführt; beidseitig	
	Handlauf, Form durchschnittlich 3 bis 4,5 cm oder runde Form	
	Handlauf, Wandabstand mind. 7cm	als Zusatzpunkt möglich
	Handlauf, Höhe 85cm	
Aufzug	Innenmaße mind. 1,10m x 1,40m	
	lichte Türöffnung mind. 1,10 m (mind. 0,90m bei gegenüberliegenden Türen) mind. 1,10 bei Aufzügen mit nur einer Tür	
	Bewegungsfläche vor dem Aufzug mind. 1,50m x 1,50m	
	Bedienelemente auf 85 cm Höhe	
	Tastenanordnung hervorstehend, durchschnittlich mind. 5cm	
	Tastengestaltung, erhabene Beschriftung mind. 3 cm, kontrastreiche Gestaltung	
	optische Rückmeldefunktion bei Tastenbestätigung	
	optische Anzeige der Etage muss vorhanden sein	
	Haltestellenansage bei Aufzügen mit mehr als zwei Etagen	
	Ankunfts- und Türöffnungssignal optisch und auditiv gut wahrnehmbar	
	Beleuchtung hell und gleichmäßig; blend- und schattenfrei	
	Sicherheit, Notruftaste muss vorhanden sein	
	Handlauf, Höhe 85cm	
	Handlauf, Form durchschnittlich 3 bis 4,5 cm oder runde Form	
	Handlauf, Wandabstand mind. 7cm	als Zusatzpunkt möglich

BEWEGUNGSFLÄCHEN

sind Anfahr-, Wende- und Rangierflächen, die jedem eine uneingeschränkte Nutzung ermöglichen. In ausreichendem Maße müssen sie ihrer Funktion als solche gerecht werden.

	Bewegungsfläche vor der Tür; Innen: mind. 1,50 x 1,50m	
	Bewegungsflächen bei 2- flügeligen Türen; Innen: mind. 1,50 x 1,50m	
	Bewegungsfläche bei Schiebetüren mind. 1,90 x 1,20m	
	Bewegungsfläche neben der Tür 50cm (schlosseitig)	
ORIENTIERUNGSHILFEN UND KOMMUNIKATIONSHILFEN		
für Menschen mit sensorischen Einschränkungen für die Sinne Hören, Sehen und Tasten. Schwerpunkte bilden die visuellen, taktilen und auditiven Hilfen.		
		2-Sinne Prinzip (2 Sinne, wie Hören und Sehen müssen gleichzeitig angesprochen werden)
	Information zur Wegeführung und Erschließung	(vorhanden ja/nein)
	Informations- und Leitsysteme	(vorhanden ja/nein)
	Kommunikationsanlagen	(vorhanden ja/nein)
	Mitführen von Blindenhunden gestattet	ja/nein

TÜREN

müssen deutlich erkennbar, leicht zu öffnen und zu schließen und sicher zu passieren sein.

	Rotations-, Pendel- und Schwingtüren nur in Verbindung mit separater Schiebe- oder Drehflügeltür	
	Markierung der Türrahmen, bei Ganzglastüren kontrastreiche Türgriffe	
	Markierungsstreifen bei Ganzglastüren und Glasflächen in 0,25cm und 1,30 Höhe, mind. 8,0cm breit	
	nach Möglichkeit keine Schwelle jedoch max. 2cm	
EINGANGSBEREICHE		
Flure	Mindestbreite 1,50m	
	Windfang Bewegungsfläche einhalten	
Treppen	Bewegungsfläche an den Treppenenden, Länge mind. 1,50 m x Treppenbreite	
	Oberfläche rutschhemmend, erschütterungsarm, antistatisch	ev. Zusatzpunkt
	maximale Stufenzahl bis zu 12 Stufen ohne Zwischenpodest	
	Vorhandensein von Setzstufen, ohne Stufenunterschneidung	
	erste und letzte Stufe mit Kontraststreifen, mind. 4cm breit	
	Handlauf beidseitig, Länge über Ende mind. 0,30m über den Treppen- und austritt hinausgeführt	

KRITERIEN FÜR GASTSTÄTTEN

Merkmal	Anforderungen/ geforderte Ausführung	Bemerkungen für Auswertung
STUFENLOS ERREICHBARE UND UNTERFAHRBARE TISCHE		
	Anfahrbarkeit der Tische muss gewährleistet sein	
	mobiles Mobilar	vorhanden ja/nein
SPEISEKARTE IN EINFACHER SCHRIFTART		
	Brailleschrift	Zusatzpunkt
	Schriftgröße 12pt, Schwarzschrift ohne Serifen, übersichtlich, leicht lesbar	
	Nummerierung des Speisenangebotes	Zusatzpunkt
AUSLEUCHTUNG DER TISCHE		
	bei Bedarf muss der Tisch mehr ausgeleuchtet werden können	Zusatzpunkt
	runde Tische für Kommunikation	
BEHINDERTENTOILETTE		
Grundanforderungen	schwelfreier Zugang	
	kontrastreiche Gestaltung der Zugänge	
	unterschiedlich farbig gestaltete Wände und Böden	
	Einrichtungsgegenstände anfahrbar, unterfahrbar und bedienbar	
	Kennzeichnung	
	Haltegriffe, beidseitig klappbare	
	Notrufanlage	
Türen	Kennzeichnung der Tür mit dem Rollstuhlsymbol	
	lichte Breite der Tür 90cm	
	Kabinentür muss im Notfall von außen entriegelbar sein	
	dürfen nicht nach innen aufgehen	
	Euroschlüsselschließsystem	ev. Zusatzpunkt
WC	WC Sitzhöhe 48cm (einschl. Sitz)	
	WC Tiefe 70cm	
	Rückenlehne 55cm ab Vorderkante WC	
	beidseitig anfahrbar 90cm, ev. Einstieg anfahrbar, dafür muss im Objekt (ev. auf einer anderen Ebene) ein WC vorhanden sein, welches auf der anderen Seite anfahrbar ist, dies ist zu kennzeichnen	
	Spülung muss im Sitzen betätigt werden können	
	Bewegungsfläche vor dem WC 1,50 x 1,50m	
	beidseitig dreh- und klappbare Haltgriffe mit integrierter Papierhalter	
Haltegriff	hoch- oder umklappbare Haltgriffe	
	hochgeklappter Zustand: flach anliegende zur Wand	
	Druckbelastung 100kg am äußeren, vorderen Punkt	
	Abstand 65cm zueinander (max. 20 cm neben dem Sitz)	
	Höhe 85cm	

Waschtische	anpassungsfähige Waschtische	ev. Zusatzpunkt
	Waschtischhöhe 80cm	
	Beinfreiheit mind. 67cm hoch und 30cm tief	
	Einhebelmischarmatur	
	keine sensorgesteuerten Wasserhähne	
	Stützgriff beidseitig	ev. Zusatzpunkt
	50cm Abstand zur Wand	ev. Zusatzpunkt
BEHINDERTENPARKPLÄTZE		
	positiv aber nicht gefordert (Altstadt Ablösebereich)	Zusatzpunkt

KRITERIEN FÜR MUSEEN, AUSSTELLUNGEN UND GALERIEN

Merkmal	Anforderungen/ geforderte Ausführung	Bemerkungen für Auswertung
BEWEGUNGSFLÄCHEN ZWISCHEN DEN EXPONATEN		
	alle Exponate müssen auch im Rollstuhl erreichbar sein	
HÖHE DER VITRINEN		
	nicht unterlaufbar, Aufkantung vorhanden	
SITZGELEGENHEIT ZUM AUSRUHEN		
	es muss mindestens ein Stuhl oder eine Sitzgelegenheit vorhanden sein	ja/ nein
EXPONATE		
	blendfreie Ausleuchtung	
	Beschreibungen in einfacher Schrift, Schriftgröße 12pt, Schwarzschrift ohne Serifen, übersichtlich, leicht lesbar	
SONDERFÜHRUNGEN		
	auditiv mit Textfassung für Gehörlose	Zusatzpunkt
	Personenführungsanlagen	
BEHINDERTENTOILETTE		
Grundanforderungen	schwollenfreier Zugang	
	kontrastreiche Gestaltung der Zugänge	
	unterschiedlich farbig gestaltete Wände und Böden	
	Einrichtungsgegenstände anfahrbar, unterfahrbar und bedienbar	
	Kennzeichnung	
	Haltegriffe, beidseitig klappbare	
	Notrufanlage	
Türen	Kennzeichnung der Tür mit dem Rollstuhlsymbol	
	lichte Breite der Tür 90cm	
	Kabinentür muss im Notfall von außen entriegelbar sein	
	dürfen nicht nach innen auf gehen	
	Euroschlüsselschließsystem	ev. Zusatzpunkt
WC	WC Sitzhöhe 48cm (einschl. Sitz)	
	WC Tiefe 70cm	
	Rückenlehne 55cm ab Vorderkante WC	
	beidseitig anfahrbar 90cm, ev. Einstieg anfahrbar, dafür muss im Objekt (ev. auf einer anderen Ebene) ein WC vorhanden sein, welches auf der anderen Seite anfahrbar ist, dies ist zu kennzeichnen	
	Spülung muss im Sitzen betätigt werden können	
	Bewegungsfläche vor dem WC 1,50 x 1,50m	
	beidseitig dreh- und klappbare Haltgriffe mit integrierter Papierhalter	
Haltegriff	hoch- oder umklappbare Haltgriffe	
	hochgeklappter Zustand: flach anliegend zur Wand	
	Druckbelastung 100kg am äußeren, vorderen Punkt	
	Abstand 65cm zueinander (max. 20 cm neben dem Sitz)	
	Höhe 85cm	

Waschtische	anpassungsfähige Waschtische	ev. Zusatzpunkt
	Waschtischhöhe 80cm	
	Beinfreiheit mind. 67cm hoch und 30cm tief	
	Einhebelmischarmatur	
	keine sensorgesteuerten Wasserhähne	
	Stützgriff beidseitig	ev. Zusatzpunkt
	50cm Abstand zur Wand	ev. Zusatzpunkt
BEHINDERTENPARKPLÄTZE		
	positiv aber nicht gefordert (Altstadt Ablösebereich)	Zusatzpunkt

KRITERIEN FÜR SPORT- UND FREIZEITANLAGEN

wie Schwimmbäder (Frei- und Hallenbäder, Fitneßstudios, Stadion, Großsportanlagen)

Merkmal	Anforderungen/ geforderte Ausführung	Bemerkungen für Auswertung
HILFSMITTEL ZUM ERREICHEN DES SCHWIMMBECKENS		
	geeignete technische Ein- und Aussteigegehilfen wie Duschrollstühle, Lifte oder Schrägen	
KURSANGEBOTE FÜR BEHINDERTE MENSCHEN		
		vorhanden ja/ nein
STUFENLOS ERREICHBARE UMKLEIDEKABINE		
Das Umkleiden muss im Sitzen und Liegen möglich sein.		
	mindestens eine Umkleidekabine mit einer Bewegungsflächen von 1,50m x 1,50m mit Sitz und Liege ausgestattet	
	geschlechtsspezifische Unterscheidung	Zusatzpunkt
	Notrufanlage	Zusatzpunkt
DUSCHE		
	Dusche mit Duschsitz oder -hocker und Haltegriffen muss stufenlos erreichbar sein	
	mindestens eine Dusche mit Bodenmulde	
	Notrufanlage	Zusatzpunkt
SERVICE – SCHALTER		
	Höhe des Serviceschalters 85 cm und unterfahrbar, am Besten zwei verschiedene Sockelhöhen (0,85m und 1,05m) oder Kartenautomat anfahrbar	
	Induktionsschleife bei geschlossenen Schaltern	
	Alternative zu Drehkreuzeinlass vorhanden	
ZUSCHAUERPLÄTZE		
	1%, mindestens jedoch zwei Plätze für Rollstuhlbenutzer	
	Sitzplätze für Begleitpersonen neben oder hinter dem Rollstuhlplatz	
	induktive Hörschleife bei ausgewählten Plätzen	Zusatzpunkt
BEHINDERTENTOILETTE		
Grundanforderungen	schwelfenfreier Zugang	
	kontrastreiche Gestaltung der Zugänge	
	unterschiedlich farbig gestaltete Wände und Böden	
	Einrichtungsgegenstände anfahrbar, unterfahrbar und bedienbar	
	Kennzeichnung	
	Haltegriffe, beidseitig klappbare	
	Notrufanlage	
Türen	Kennzeichnung der Tür mit dem Rollstuhlsymbol	
	lichte Breite der Tür 90cm	
	Kabinentür muss im Notfall von außen entriegelbar sein	
	dürfen nicht nach innen auf gehen	
	Euroschlüsselschließsystem	ev. Zusatzpunkt
WC	WC Sitzhöhe 48cm (einschl. Sitz)	
	WC Tiefe 70cm	
	Rückenlehne 55cm ab Vorderkante WC	
	beidseitig anfahrbar 90cm, ev. Einstieg anfahrbar, dafür muss im Objekt (ev. auf einer anderen Ebene) ein WC vorhanden sein, welches auf der anderen Seite anfahrbar ist, dies ist zu kennzeichnen	
	Spülung muss im Sitzen betätigt werden können	
	Bewegungsfläche vor dem WC 1,50 x 1,50m	
	beidseitig dreh- und klappbare Haltgriffe mit integrierten Papierhalter	

Haltegriff	hoch- oder umklappbare Haltgriffe	
	hochgeklappter Zustand: flach anliegend zur Wand	
	Druckbelastung 100kg am äußeren, vorderen Punkt	
	Abstand 65cm zueinander (max. 20 cm neben dem Sitz)	
	Höhe 85cm	
Waschtische	anpassungsfähige Waschtische	ev. Zusatzpunkt
	Waschtischhöhe 80cm	
	Beinfreiheit mind. 67cm hoch und 30cm tief	
	Einhebelmischarmatur	
	keine sensorgesteuerten Wasserhähne	
	Stützgriff beidseitig	ev. Zusatzpunkt
	50cm Abstand zur Wand	ev. Zusatzpunkt
BEHINDERTENPARKPLÄTZE		
	das Vorhandensein ist notwendig	ja /nein
	Ausnahme: kleine Fitneßstudios	

KRITERIEN FÜR THEATER, KINOS, FREILICHTBÜHNEN UND ÄHNLICHE EINRICHTUNGEN

Merkmal	Anforderungen/ geforderte Ausführung	Bemerkungen für Auswertung
IM BESTUHLUNGSPLAN AUSGEWIESENE ROLLSTUHLPLÄTZE		
	1%, mindestens jedoch zwei Plätze für Rollstuhlbenutzer	
	Sitzplätze für Begleitpersonen neben oder hinter dem Rollstuhlplatz	
ORIENTIERUNGSHILFEN FÜR HÖRGESCHÄDIGTE		
	induktive Hörschleifen und Kennzeichnung mit Hörsymbol	
	Untertitel für Hörbehinderte	
Gebärdendolmetscher	Position nahe beim Redner	
	Gebärden und Gesten des Sprechers müssen verfolgt werden können (Sichtbeziehung)	
	gute, blendfreie Ausleuchtung des Redners	
	Darstellung auf Leinwand (sehen und lesen)	
BEHINDERTENTOILETTE		
Grundanforderungen	schwelfenfreier Zugang	
	kontrastreiche Gestaltung der Zugänge	
	unterschiedlich farbig gestaltete Wände und Böden	
	Einrichtungsgegenstände, anfahrbar, unterfahrbar und bedienbar	
	Kennzeichnung	
	Haltegriffe, beidseitig klappbare	
	Notrufanlage	
Türen	Kennzeichnung der Tür mit dem Rollstuhlsymbol	
	lichte Breite der Tür 90cm	
	Kabinentür muss im Notfall von außen entriegelbar sein	
	dürfen nicht nach innen auf gehen	
	Euroschlüsselschließsystem	ev. Zusatzpunkt
WC	WC Sitzhöhe 48cm (einschl. Sitz)	
	WC Tiefe 70cm	
	Rückenlehne 55cm ab Vorderkante WC	
	beidseitig anfahrbar 90cm, ev. Einstieg anfahrbar, dafür muss im Objekt (ev. Auf einer anderen Ebene) ein WC vorhanden sein, welches auf der anderen Seite anfahrbar ist, dies ist zu kennzeichnen	
	Spülung muss im Sitzen betätigt werden können	
	Bewegungsfläche vor dem WC 1,50 x 1,50m	
	beidseitig dreh- und klappbare Haltgriffe mit integrierten Papierhalter	
Haltegriff	hoch- oder umklappbare Haltgriffe	
	hochgeklappter Zustand: flach anliegend zur Wand	
	Druckbelastung 100kg am äußeren, vorderen Punkt	
	Abstand 65cm zueinander (max. 20 cm neben dem Sitz)	
	Höhe 85cm	
Waschtische	anpassungsfähige Waschtische	ev. Zusatzpunkt
	Waschtischhöhe 80cm	
	Beinfreiheit mind. 67cm hoch und 30cm tief	
	Einhebelmischarmatur	
	keine sensorgesteuerten Wasserhähne	
	Stützgriff beidseitig	ev. Zusatzpunkt
	50cm Abstand zur Wand	ev. Zusatzpunkt
BEHINDERTENPARKPLÄTZE		
	das Vorhandensein ist notwendig	ja /nein

KRITERIEN FÜR HOTELS

Merkmal	Anforderungen/ geforderte Ausführung	Bemerkungen für Auswertung
REZEPTION		
Tresen	abgesenkter Tresenbereich, mind. an einer Stelle 85cm hoch	Tresenhöhe von 80 bis 90 cm möglich
	unterfahrbar und Kniefreiheit	Zusatzpunkt
	Bewegungsfläche davor mind. 1,50 x 1,50m	
	Bei Trennscheibe mit Wechselsprechanlage, gut verständliche Sprachqualität	
Beleuchtung	helle, blend- und schattenfreie Ausleuchtung	
	Bedienelemente- Beleuchtung in 0,85m Höhe, Taste- oder Kippschalter kontrastreich	
	Bewegungsflächen mind. 1,50 x 1,50m	
Sitzflächen	mindestens eine Sitzgruppe muss unter folgenden Aspekten nutzbar sein:	
	waagerechte Sitzfläche in 0,48 bis 0,50 m Höhe	
	Sitztiefe 0,42m	
	Rückenlehne, Neigung ca. 50° bis 100° nach hinten geneigt	
	Armstützen, Höhe ca. 0,60 m	
	angrenzende Tische unterfahrbar	
KLEINER BEHINDERTENSTADTPLAN ODER WEGWEISER FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN IN DER STADT ERFURT		
	dieser sollte Wegebeziehungen für Gehbehinderte enthalten und Toiletten mit Euroschlüssel kennzeichnen	
ZIMMERAUSSTATTUNG		
es muss mindestens ein Doppelzimmer barrierefrei nutzbar sein und zentral gelegen		
	Notrufanlage	vorhanden ja/ nein
OPTISCHER BRANDMELDER BEI GEFAHRAUSLÖSUNG		
	im Objekt vorhanden	ja/nein - Zusatzpunkt
BADZELLE im Zimmer		
Grundanforderungen	schwelfenfreier Zugang	
	kontrastreiche Gestaltung der Zugänge	
	unterschiedlich farbig gestaltete Wände und Böden	
	Einrichtungsgegenstände anfahrbar, unterfahrbar und bedienbar	
	Kennzeichnung	
	Haltegriffe, beidseitig klappbare	
	Notrufanlage	
Türen	Kennzeichnung der Tür mit dem Rollstuhlsymbol	
	lichte Breite der Tür 90 cm	
	Kabinentür muss im Notfall von außen entriegelbar sein	
	dürfen nicht nach innen aufgehen	
	Euroschlüsselschließsystem	ev. Zusatzpunkt
WC	WC Sitzhöhe 48cm (einschl. Sitz)	
	WC Tiefe 70cm	
	Rückenlehne 55cm ab Vorderkante WC	
	beidseitig anfahrbar 90cm, ev. Einstieg anfahrbar, dafür muss im Objekt (ev. Auf einer anderen Ebene) ein WC vorhanden sein, welches auf der anderen Seite anfahrbar ist, dies ist zu kennzeichnen	
	Spülung muss im Sitzen betätigt werden können	
	Bewegungsfläche vor dem WC 1,50 x 1,50m	
	beidseitig dreh- und klappbare Haltgriffe mit integrierten Papierhalter	
Haltegriff	hoch- oder umklappbare Haltgriffe	
	hochgeklappter Zustand: flach anliegende zur Wand	
	Druckbelastung 100kg am äußeren, vorderen Punkt	
	Abstand 65cm zueinander (max. 20 cm neben dem Sitz)	
	Höhe 85cm	

Waschtische	anpassungsfähige Waschtische	ev. Zusatzpunkt
	Waschtischhöhe 80cm	
	Beinfreiheit mind. 67cm hoch und 30cm tief	
	Einhebelmischarmatur	
	keine sensorgesteuerten Wasserhähne	
	Stützgriff beidseitig	ev. Zusatzpunkt
	50cm Abstand zur Wand	ev. Zusatzpunkt
Dusche und/oder Badewanne	mit Duschsitz oder -hocker und Haltegriffen, muss stufenlos erreichbar sein	
	mindestens eine Dusche mit Bodenmulde	
BEHINDERTENPARKPLÄTZE		
	das Vorhandensein ist notwendig	ja /nein
BEHINDERTENTOILETTE		
Grundanforderungen	schwelfenfreier Zugang	
	kontrastreiche Gestaltung der Zugänge	
	unterschiedlich farbig gestaltete Wände und Böden	
	Einrichtungsgegenstände, anfahrbar, unterfahrbar und bedienbar	
	Kennzeichnung	
	Haltegriffe, beidseitig klappbare	
	Notrufanlage	
Türen	Kennzeichnung der Tür mit dem Rollstuhlsymbol	
	lichte Breite der Tür 90cm	
	Kabinentür muss im Notfall von außen entriegelbar sein	
	dürfen nicht nach innen auf gehen	
	Euroschlüsselschließsystem	ev. Zusatzpunkt
WC	WC Sitzhöhe 48cm (einschl. Sitz)	
	WC Tiefe 70cm	
	Rückenlehne 55cm ab Vorderkante WC	
	beidseitig anfahrbar 90cm, ev. Einstieg anfahrbar, dafür muss im Objekt (ev. auf einer anderen Ebene) ein WC vorhanden sein, welches auf der anderen Seite anfahrbar ist, dies ist zu kennzeichnen	
	Spülung muss im Sitzen betätigt werden können	
	Bewegungsfläche vor dem WC 1,50 x 1,50m	
	beidseitig dreh- und klappbare Haltgriffe mit integrierten Papierhalter	
Haltegriff	hoch- oder umklappbare Haltgriffe	
	hochgeklappter Zustand: flach anliegende zur Wand	
	Druckbelastung 100kg am äußeren, vorderen Punkt	
	Abstand 65cm zueinander (max. 20 cm neben dem Sitz)	
	Höhe 85cm	
Waschtische	anpassungsfähige Waschtische	ev. Zusatzpunkt
	Waschtischhöhe 80cm	
	Beinfreiheit mind. 67cm hoch und 30cm tief	
	Einhebelmischarmatur	
	keine sensorgesteuerten Wasserhähne	
	Stützgriff beidseitig	ev. Zusatzpunkt
	50cm Abstand zur Wand	ev. Zusatzpunkt

KRITERIEN FÜR SPARKASSEN, BANKEN, POST

Merkmal	Anforderungen/ geforderte Ausführung	Bemerkungen für Auswertung
GELDAUTOMAT UND SERVICESCHALTER		
	Automaten müssen von allen Nutzern bedient werden können	
	1,50m x 1,50m Bewegungsfläche vor dem Gerät	
	empfehlenswert sind zwei verschiedene Sockelhöhen (Bedienhöhen von 85cm und 1,05 Höhe)	
	Serviceschalter an mind. an einer Stelle unterfahrbar (Beinfreiheit in 67cm Höhe und 30cm Tiefe)	
	Tresenhöhe max. 85cm, mind. an einer 90cm breiten Stelle	
	Induktionsschleife bei geschlossenen Schaltern mit Kennzeichnung	
BEHINDERTENPARKPLÄTZE		
	positiv aber nicht gefordert (Altstadt Ablösebereich)	Zusatzpunkt

KRITERIEN FÜR EINZELHANDELSEINRICHTUNGEN (Geschäfte, Supermärkte, Apotheken und Kaufhäuser)

Merkmal	Anforderungen/ geforderte Ausführung	Bemerkungen für Auswertung
UMKLEIDEKABINE		
	mindestens eine Umkleidekabine mit einer Bewegungsfläche von 1,50 x 1,50m vorhanden	
BEWEGUNGSFLÄCHE ZWISCHEN AUSLAGEN UND REGALEN		
	Hauptwege müssen mindestens 1,0m breit sein	
	alle Warenträger müssen erreichbar sein	
BREITER DURCHGANG AN MINDESTENS EINER KASSE OHNE DREHKREUZ		
	mindestens ein Kassendurchgang mit einer Breite von 90cm	
	Kennzeichnung der Kasse	
FAHRTREPPE		
	Bewegungsfläche davor und danach $\geq 2,50 \times 1,50$ m	
	Breite $\geq 1,0$ m	
	Neigungswinkel ≥ 300	
	Laufgeschwindigkeit $\geq 0,5$ m/s	
	Handläufe mit Verkleidung als Quetschschutz	
	Handläufe über Ende der Fahrtreppe $\geq 0,30$ m über Fahrtreppe	
	Beleuchtung; helle, gleichmäßige Ausleuchtung, hervorheben der Zu- und Abgänge	
	Nothalteeinrichtung muss vorhanden sein	
BEHINDERTENTOILETTE		
gilt nur für Kaufhäuser und große Einkaufszentren		
Grundanforderungen	schwelfreier Zugang	
	kontrastreiche Gestaltung der Zugänge	
	unterschiedlich farbig gestaltete Wände und Böden	
	Einrichtungsgegenstände, anfahrbar, unterfahrbar und bedienbar	
	Kennzeichnung	
	Haltegriffe, beidseitig klappbare	
	Notrufanlage	
Türen	Kennzeichnung der Tür mit dem Rollstuhlsymbol	
	lichte Breite der Tür 90cm	
	Kabinentür muss im Notfall von außen entriegelbar sein	
	dürfen nicht nach innen auf gehen	
	Euroschlüsselschließsystem	ev. Zusatzpunkt
WC	WC Sitzhöhe 48cm (einschl. Sitz)	
	WC Tiefe 70cm	
	Rückenlehne 55cm ab Vorderkante WC	
	beidseitig anfahrbar 90cm, ev. Einstieg anfahrbar, dafür muss im Objekt (ev. Auf einer anderen Ebene) ein WC vorhanden sein, welches auf der anderen Seite anfahrbar ist, dies ist zu kennzeichnen	
	Spülung muss im Sitzen betätigt werden können	
	Bewegungsfläche vor dem WC 1,50 x 1,50m	
	beidseitig dreh- und klappbare Haltgriffe mit integrierten Papierhalter	

Haltegriff	hoch- oder umklappbare Haltgriffe	
	hochgeklappter Zustand: flach anliegende zur Wand	
	Druckbelastung 100kg am äußeren, vorderen Punkt	
	Abstand 65cm zueinander (max. 20 cm neben dem Sitz)	
	Höhe 85cm	
Waschtische	anpassungsfähige Waschtische	ev. Zusatzpunkt
	Waschtischhöhe 80cm	
	Beinfreiheit mind. 67cm hoch und 30cm tief	
	Einhebelmischarmatur	
	keine sensorgesteuerten Wasserhähne	
	Stützgriff beidseitig	ev. Zusatzpunkt
	50cm Abstand zur Wand	ev. Zusatzpunkt
BEHINDERTENPARKPLÄTZE		
Supermärkte und Kaufhäuser	das Vorhandensein ist notwendig	ja /nein
kleine Geschäfte	positiv aber nicht gefordert (Altstadt Ablösebereich)	Zusatzpunkt

KRITERIEN FÜR ARZTPRAXEN

Merkmal	Anforderungen/ geforderte Ausführung	Bemerkungen für Auswertung
HÖHENVERSTELLBARE LIEGE		vorhanden ja/nein
INFORMATIONSHILFEN FÜR HÖRBEHINDERTE MENSCHEN		
	Adresse einschließlich Telefon und Fax	
	Öffnungszeiten einschließlich Besetzung der Rezeption	
	sonstige Dienste	
GRUNDKENNTNISSE IN DER KOMMUNIKATION UND INFORMATION SEH-, HÖR-, SPRACH- UND LERNBEHINDERTER MENSCHEN		
	kontrastreiche Gestaltung und gut lesbare Beschilderung	
	Besuch einer Weiterbildungsveranstaltung für Mitarbeiter der Praxis	
	bei Notbehandlung - Bestellung eines Gebärdendolmetschers	
	optische Türöffnungssignale	
AUSSTATTUNG WARTEZIMMER		
Akustische Informationssystem	Abstand der Lautsprecher \geq 15 m	
	Lautstärke klar und deutlich auch bei Nebengeräuschen	
	Ankündigung von Durchsagen durch akustisches Zeichen	
	Begrifflichkeit durch einfache Formulierungen, deutliche Sprache	
	Erfassbarkeit durch eine Wiederholung, langsames Sprechen	
Optisches Informationssystem		ja/ nein
Sitzflächen	waagerechte Sitzfläche in 0,48 bis 0,50 m Höhe	
	Sitztiefe 0,42m	
	Rückenlehne, Neigung ca. 50 bis 100 nach hinten geneigt	
	Armstützen, Höhe ca. 0,60m	
	angrenzende Tische unterfahrbar	
BEHINDERTENTOILETTE		
Grundanforderungen	schwelfreier Zugang	
	kontrastreiche Gestaltung der Zugänge	
	unterschiedlich farbig gestaltete Wände und Böden	
	Einrichtungsgegenstände, anfahrbar, unterfahrbar und bedienbar	
	Kennzeichnung	
	Haltegriffe, beidseitig klappbare	
	Notrufanlage	
Türen	Kennzeichnung der Tür mit dem Rollstuhlsymbol	
	lichte Breite der Tür 90cm	
	Kabinentür muss im Notfall von außen entriegelbar sein	
	dürfen nicht nach innen auf gehen	
	Euroschlüsselschließsystem	ev. Zusatzpunkt

WC	WC Sitzhöhe 48cm (einschl. Sitz)	
	WC Tiefe 70cm	
	Rückenlehne 55cm ab Vorderkante WC	
	beidseitig anfahrbar 90cm, ev. Einstieg anfahrbar, dafür muss im Objekt (ev. auf einer anderen Ebene) ein WC vorhanden sein, welches auf der anderen Seite anfahrbar ist, dies ist zu kennzeichnen	
	Spülung muss im Sitzen betätigt werden können	
	Bewegungsfläche vor dem WC 1,50 x 1,50m	
	beidseitig dreh- und klappbare Haltgriffe mit integrierten Papierhalter	
Haltgriff	hoch- oder umklappbare Haltgriffe	
	hochgeklappter Zustand: flach anliegende zur Wand	
	Druckbelastung 100kg am äußeren, vorderen Punkt	
	Abstand 65cm zueinander (max. 20 cm neben dem Sitz)	
	Höhe 85cm	
Waschtische	anpassungsfähige Waschtische	ev. Zusatzpunkt
	Waschtischhöhe 80cm	
	Beinfreiheit mind. 67cm hoch und 30cm tief	
	Einhebelmischarmatur	
	keine sensorgesteuerten Wasserhähne	
	Stützgriff beidseitig	ev. Zusatzpunkt
	50cm Abstand zur Wand	ev. Zusatzpunkt
BEHINDERTENPARKPLÄTZE		
große Ärztehäuser	das Vorhandensein ist notwendig	ja /nein
einzelne Arztpraxen	positiv aber nicht gefordert (Altstadt Ablösebereich)	Zusatzpunkt

KRITERIEN FÜR FREIRÄUME

Merkmal	Anforderungen/ geforderte Ausführung	Bemerkungen für Auswertung
ERREICHBARKEIT UND DURCHWEGUNG		
alle Freiräume müssen auf gut befahrbaren Oberflächen durchgängig und hindernisfrei nutzbar sein.		
	Kennzeichnung und Wegweisung der barrierefreien Nutzung	
	Treppen sind durch eine behindertengerechte Rampe ergänzt	
	Borde sind max. 3cm hoch	
VERWEILPLATZ, FREISITZ		
	Bewegungsfläche 150 cm x 150 cm	
	Bewegungsraum lichte Höhe 230 cm	
	Bodenbelag leicht und erschütterungsarm befahrbar	
	Geländer bei geschlossener Brüstung 60 cm und dann transparent	
	Beleuchtung ausreichend mit blend- und schattenfreiem Licht	
AUSSTATTUNG/ MÖBLIERUNG		
	Bodeneinlass schwellenlos begeh- und befahrbar = 16 mm Schlitzbreite	
	Poller, Blumenkübel, etc. = 100 cm Abstand untereinander optisch und kontrastreich ertastbar	
	Fahrradständer außerhalb der Bewegungsflächen, auf ausreichender Freifläche und eine genügende Anzahl	
	Bank/ Stuhl in 100 m Abstände, stabile Rücken- und Armlehnen, Ruhefläche 150 cm x 150 cm, daneben ertastbar oder Sockelhöhe 3 cm	
	Tisch 80 cm Tischoberkante, Unterfahrbarkeit 70 cm x 60 cm tief, rollstuhlgerechte Fußausgestaltung	
	Wegebeschilderung	
SPIELPLATZ, PARK- UND FREIZEITANLAGEN		
	Zugang mindestens ein Hauptzugang barrierefrei	
	Toilette mind. eine barrierefreie, öffentlich zugängliche Sanitäranlage	
	Beleuchtung ausreichend mit blend- und schattenfreiem Licht	
	Notrufeinrichtung bei größeren Anlagen	
	Vegetation bruchsicher, ungiftig, nicht stechend, kein Wildwuchs	
SPIELPLATZ		
	Bewegungsfläche 120 cm	
	Bewegungsfläche vor Geräten 90 cm	
	Länge = 600 cm	
	Bewegungsfläche zum Aufenthalt oder zur Richtungsänderung 150 cm x 150 cm	
	Fallhöhensicherung bis 15 cm mit Radabweiser	
	> 15 bis 100 cm mit Radabweiser, Geländer und Handlauf	
	> 100 cm mit Radabweiser, Brüstung und Handlauf	
	Spielgeräte Umsetzflächen erhöhte Tisch- und Sandspielbereiche (unterfahrbare Höhe 69 cm und 30 cm Tiefe von der Kante)	

BEDIENUNGSVORRICHTUNGEN		
	Bewegungsfläche davor 150 cm x 150 cm	
	Bewegungsraum lichte Höhe 230 cm	
	Greif- und Bedienhöhe 85 cm (bis 105 cm zulässig) über OFF	
	Sockel entsprechend den Außenmaßen 3 cm	
	Abstand zu OFF ohne Unterschneidung des Ausstattungselementes 10 cm Tastleiste	
	Abstand zu OFF mit Unterschneidung des Ausstattungselementes 15 cm Tastleiste	
	Einbau unterfahrbar, bzw. seitlich anfahrbar 50 cm vom Innenwinkel der Wand	
	Gestaltung kontrastreich großflächige Tasten, keine Sensortasten taktile Hinweise auch in Blindenschrift	
	Beleuchtung ausreichend mit blend- und schattenfreiem Licht	
	Bewegungsfläche darauf und davor 190 cm x 150 cm	
	Bodenbelag schwellenfrei leicht und erschütterungsarm befahrbar	
	Beleuchtung ausreichend mit blend- und schattenfreiem Licht	
BEHINDERTENPARKPLÄTZE		
große öffentliche Anlagen	das Vorhandensein ist notwendig	ja /nein
kleine Anlagen	positiv aber nicht gefordert (Altstadt Ablösebereich)	Zusatzpunkt

KRITERIEN FÜR DAS ERFURTER RATHAUS

Merkmal	Anforderungen/ geforderte Ausführung	Bemerkungen für Auswertung
ORIENTIERUNGS- UND KOMMUNIKATIONSHILFEN		
Festsaal, Ratssitzungssaal und andere Beratungsräume ab 20 Personen (243,244,403)	Induktionsschleife	
	Podest für Gebärdensprachdolmetscher	
Informationsstelle Rathaus Eingang	Induktionsschleife	
mindestens eine Büroeinheit (geschlossene Raumeinheit) für Einzelabfertigung barrierefrei nutzbar; mit Orientierungs- und Kommunikationshilfen		
INNERE ERSCHLIEßUNG		
Treppen	Bewegungsfläche an den Treppenenden, Länge mind. 1,50 m x Treppenbreite	
	Oberfläche rutschhemmend, erschütterungsarm, antistatisch	ev. Zusatzpunkt
	maximale Stufenzahl bis zu 12 Stufen ohne Zwischenpodest	
	Vorhandensein von Setzstufen, ohne Stufenunterschneidung	
	erste und letzte Stufe mit Kontraststreifen, mind. 4cm breit	
	Handlauf beidseitig, Länge über Ende mind. 0,30m über den Treppenan- und austritt hinausgeführt	
	ausreichende Ausleuchtung der Treppenanlage und Zugänge	
Aufzug Altbauflügel als Anbau Hofseite	Innenmaße mind. 1,10m x 1,40m	
	lichte Türöffnung mind. 1,10m (mind.0,90m bei gegenüberliegenden Türen) und mind. 1,10m bei Aufzügen mit nur einer Tür	
	Bewegungsfläche vor dem Aufzug mind. 1,50m x 1,50m	
	Bedienelemente auf 85 cm Höhe	
	Tastenanordnung hervorstehend, durchschnittlich mind. 5cm	
	Tastengestaltung, erhabene Beschriftung mind. 3 cm, kontrastreiche Gestaltung	
	optische Rückmeldefunktion bei Tastenbestätigung	
	optische Anzeige der Etage muss vorhanden sein	
	Haltestellenansage bei Aufzügen mit mehr als zwei Etagen	
	Ankunfts- und Türöffnungssignal optisch und auditiv gut wahrnehmbar	
	Beleuchtung hell und gleichmäßig; blend- und schattenfrei	
	Sicherheit, Notruftaste muss vorhanden sein	
	Handlauf, Höhe 85cm	
	Handlauf, Form durchschnittlich 3 bis 4,5 cm oder runde Form	
	Handlauf, Wandabstand mind. 7cm	als Zusatzpunkt möglich
BEHINDERTENTOILETTE		
Grundanforderungen	schwelfreier Zugang	
	kontrastreiche Gestaltung der Zugänge	
	unterschiedlich farbig gestaltete Wände und Böden	
	Einrichtungsgegenstände anfahrbar, unterfahrbar und bedienbar	
	Kennzeichnung	
	Haltegriffe, beidseitig klappbare	
	Notrufanlage	

Türen	Kennzeichnung der Tür mit dem Rollstuhlsymbol	
	lichte Breite der Tür 90cm	
	Kabinentür muss im Notfall von außen entriegelbar sein	
	dürfen nicht nach innen aufgehen	
	Euroschlüsselschließsystem	ev. Zusatzpunkt
WC	WC Sitzhöhe 48cm (einschl. Sitz)	
	WC Tiefe 70cm	
	Rückenlehne 55cm ab Vorderkante WC	
	beidseitig anfahrbar 90cm, ev. Einstieg anfahrbar, dafür muss im Objekt (ev. auf einer anderen Ebene) ein WC vorhanden sein, welches auf der anderen Seite anfahrbar ist, dies ist zu kennzeichnen	
	Spülung muss im Sitzen betätigt werden können	
	Bewegungsfläche vor dem WC 1,50 x 1,50m	
	beidseitig dreh- und klappbare Haltgriffe mit integrierter Papierhalter	
Haltegriff	hoch- oder umklappbare Haltegriffe	
	hochgeklappter Zustand: flach anliegende zur Wand	
	Druckbelastung 100kg am äußeren, vorderen Punkt	
	Abstand 65cm zueinander (max. 20 cm neben dem Sitz)	
	Höhe 85cm	
Waschtische	anpassungsfähige Waschtische	ev. Zusatzpunkt
	Waschtischhöhe 80cm	
	Beinfreiheit mind. 67cm hoch und 30cm tief	
	Einhebelmischarmatur	
	keine sensorgesteuerten Wasserhähne	
	Stützgriff beidseitig	ev. Zusatzpunkt
	50cm Abstand zur Wand	ev. Zusatzpunkt
BEHINDERTENPARKPLATZ		

KRITERIEN FÜR VERWALTUNGSGEBÄUDE

Merkmal	Anforderungen/ geforderte Ausführung	Bemerkungen für Auswertung
ORIENTIERUNGS- UND KOMMUNIKATIONSHILFEN		
Versammlungsräume ab 20 Personen, Säle	Induktionsschleife	
	Podest für Gebärdensprachdolmetscher	
Informationsstelle Eingang	Induktionsschleife	
mindestens eine Büroeinheit (geschlossene Raumeinheit) für Einzelabfertigung barrierefrei nutzbar; mit Orientierungs- und Kommunikationshilfen		
INNERE ERSCHLIEßUNG		
Treppen	Bewegungsfläche an den Treppenenden, Länge mind. 1,50 m x Treppenbreite	
	Oberfläche rutschhemmend, erschütterungsarm, antistatisch	ev. Zusatzpunkt
	maximale Stufenzahl bis zu 12 Stufen ohne Zwischenpodest	
	Vorhandensein von Setzstufen, ohne Stufenunterschneidung	
	erste und letzte Stufe mit Kontraststreifen, mind. 4cm breit	
	Handlauf beidseitig, Länge über Ende mind. 0,30m über den Treppenan- und austritt hinausgeführt	
	ausreichende Ausleuchtung der Treppenanlage und Zugänge	
Aufzug	Innenmaße mind. 1,10m x 1,40m	
	lichte Türöffnung mind. 1,10m (mind.0,90m bei gegenüberliegenden Türen) und mind. 1,10m bei Aufzügen mit nur einer Tür	
	Bewegungsfläche vor dem Aufzug mind. 1,50m x 1,50m	
	Bedienelemente auf 85 cm Höhe	
	Tastenanordnung hervorstehend, durchschnittlich mind. 5cm	
	Tastengestaltung, erhabene Beschriftung mind. 3 cm, kontrastreiche Gestaltung	
	optische Rückmeldefunktion bei Tastenbestätigung	
	optische Anzeige der Etage muss vorhanden sein	
	Haltestellenansage bei Aufzügen mit mehr als zwei Etagen	
	Ankunfts- und Türöffnungssignal optisch und auditiv gut wahrnehmbar	
	Beleuchtung hell und gleichmäßig; blend- und schattenfrei	
	Sicherheit, Notruftaste muss vorhanden sein	
	Handlauf, Höhe 85cm	
	Handlauf, Form durchschnittlich 3 bis 4,5 cm oder runde Form	
	Handlauf, Wandabstand mind. 7cm	als Zusatzpunkt möglich
BEHINDERTENTOILETTE		
Grundanforderungen	schwelfenfreier Zugang	
	kontrastreiche Gestaltung der Zugänge	
	unterschiedlich farbig gestaltete Wände und Böden	
	Einrichtungsgegenstände anfahrbar, unterfahrbar und bedienbar	
	Kennzeichnung	
	Haltegriffe, beidseitig klappbare	
	Notrufanlage	

Türen	Kennzeichnung der Tür mit dem Rollstuhlsymbol	
	lichte Breite der Tür 90cm	
	Kabinentür muss im Notfall von außen entriegelbar sein	
	dürfen nicht nach innen aufgehen	
	Euroschlüsselschließsystem	ev. Zusatzpunkt
WC	WC Sitzhöhe 48cm (einschl. Sitz)	
	WC Tiefe 70cm	
	Rückenlehne 55cm ab Vorderkante WC	
	beidseitig anfahrbar 90cm, ev. Einstieg anfahrbar, dafür muss im Objekt (ev. auf einer anderen Ebene) ein WC vorhanden sein, welches auf der anderen Seite anfahrbar ist, dies ist zu kennzeichnen	
	Spülung muss im Sitzen betätigt werden können	
	Bewegungsfläche vor dem WC 1,50 x 1,50m	
	beidseitig dreh- und klappbare Haltgriffe mit integrierter Papierhalter	
Haltgriff	hoch- oder umklappbare Haltgriffe	
	hochgeklappter Zustand: flach anliegende zur Wand	
	Druckbelastung 100kg am äußeren, vorderen Punkt	
	Abstand 65cm zueinander (max. 20 cm neben dem Sitz)	
	Höhe 85cm	
Waschtische	anpassungsfähige Waschtische	ev. Zusatzpunkt
	Waschtischhöhe 80cm	
	Beinfreiheit mind. 67cm hoch und 30cm tief	
	Einhebelmischarmatur	
	keine sensorgesteuerten Wasserhähne	
	Stützgriff beidseitig	ev. Zusatzpunkt
	50cm Abstand zur Wand	ev. Zusatzpunkt
BEHINDERTENPARKPLATZ		

KRITERIEN FÜR SCHULEN

Merkmal	Anforderungen/ geforderte Ausführung	Bemerkungen für Auswertung
ORIENTIERUNGS- UND KOMMUNIKATIONSHILFEN		
Aulen und Mehrzweckräume	Induktionsschleife	
	Podest für Gebärdensprachdolmetscher	
INNERE ERSCHLIEßUNG		
Treppen	Bewegungsfläche an den Treppenenden, Länge mind. 1,50 m x Treppenbreite	
	Oberfläche rutschhemmend, erschütterungsarm, antistatisch	ev. Zusatzpunkt
	maximale Stufenzahl bis zu 12 Stufen ohne Zwischenpodest	
	Vorhandensein von Setzstufen, ohne Stufenunterschneidung	
	erste und letzte Stufe mit Kontraststreifen, mind. 4cm breit	
	Handlauf beidseitig, Länge über Ende mind. 0,30m über den Treppenan- und austritt hinausgeführt	
Aufzug	Innenmaße mind. 1,10m x 1,40m	
	lichte Türöffnung mind. 1,10 m (mind.0,90 m bei gegenüberliegenden Türen) und mind. 1,10 m bei Aufzügen mit nur einer Tür	
	Bewegungsfläche vor dem Aufzug mind. 1,50m x 1,50m	
	Bedienelemente auf 85 cm Höhe	
	Tastenanordnung hervorstehend, durchschnittlich mind. 5cm	
	Tastengestaltung, erhabene Beschriftung mind. 3 cm, kontrastreiche Gestaltung	
	optische Rückmeldefunktion bei Tastenbestätigung	
	optische Anzeige der Etage muss vorhanden sein	
	Haltestellenansage bei Aufzügen mit mehr als zwei Etagen	
	Ankunfts- und Türöffnungssignal optisch und auditiv gut wahrnehmbar	
	Beleuchtung hell und gleichmäßig; blend- und schattenfrei	
	Sicherheit, Notruftaste muss vorhanden sein	
	Handlauf, Höhe 85cm	
	Handlauf, Form durchschnittlich 3 bis 4,5 cm oder runde Form	
	Handlauf, Wandabstand mind. 7cm	als Zusatzpunkt möglich
BEHINDERTENTOILETTE		
Grundanforderungen	schwelfenfreier Zugang	
	kontrastreiche Gestaltung der Zugänge	
	unterschiedlich farbig gestaltete Wände und Böden	
	Einrichtungsgegenstände anfahrbar, unterfahrbar und bedienbar	
	Kennzeichnung	
	Haltegriffe, beidseitig klappbare	
	Notrufanlage	
Türen	Kennzeichnung der Tür mit dem Rollstuhlsymbol	
	lichte Breite der Tür 90cm	
	Kabinentür muss im Notfall von außen entriegelbar sein	
	dürfen nicht nach innen aufgehen	
	Euroschlüsselschließsystem	ev. Zusatzpunkt

WC	WC Sitzhöhe 48cm (einschl. Sitz)	
	WC Tiefe 70cm	
	Rückenlehne 55cm ab Vorderkante WC	
	beidseitig anfahrbar 90 cm, ev. Einstieg anfahrbar, dafür muss im Objekt (ev. auf einer anderen Ebene) ein WC vorhanden sein, welches auf der anderen Seite anfahrbar ist, dies ist zu kennzeichnen	
	Spülung muss im Sitzen betätigt werden können	
	Bewegungsfläche vor dem WC 1,50 x 1,50m	
	beidseitig dreh- und klappbare Haltgriffe mit integrierter Papierhalter	
Haltegriff	hoch- oder umklappbare Haltegriffe	
	hochgeklappter Zustand: flach anliegende zur Wand	
	Druckbelastung 100kg am äußeren, vorderen Punkt	
	Abstand 65cm zueinander (max. 20 cm neben dem Sitz)	
	Höhe 85cm	
Waschtische	anpassungsfähige Waschtische	ev. Zusatzpunkt
	Waschtischhöhe 80cm	
	Beinfreiheit mind. 67cm hoch und 30cm tief	
	Einhebelmischarmatur	
	keine sensorgesteuerten Wasserhähne	
	Stützgriff beidseitig	ev. Zusatzpunkt
	50cm Abstand zur Wand	ev. Zusatzpunkt
SCHULSPORTHALLE		
Stufenlos erreichbare Umkleidekabine	Das Umkleiden muss im Sitzen und Liegen möglich sein.	
	mindestens eine Umkleidekabine mit einer Bewegungsfläche von 1,50m x 1,50m	
	mit Sitz und Liege ausgestattet	
	geschlechtsspezifische Unterscheidung	Zusatzpunkt
	Notrufanlage	Zusatzpunkt
Behindertentoilette	Kriterien wie oben	
BEWEGUNGSFLÄCHEN IM AUßENBEREICH		
	alle Freiräume müssen auf gut befahrbaren Oberflächen durchgängig und hindernisfrei nutzbar sein	
	Treppen sind durch eine behindertengerechte Rampe ergänzt	
	schwelfenfreie Nutzung; Borde sind max. 3cm hoch	

KRITERIEN FÜR KINDERTAGESEINRICHTUNGEN

Merkmal	Anforderungen/ geforderte Ausführung	Bemerkungen für Auswertung
ORIENTIERUNGS- UND KOMMUNIKATIONSHILFEN		
Mehrzweckräume	Induktionsschleife	
	Podest für Gebärdensprachdolmetscher	
INNERE ERSCHLIEßUNG		
Treppen	Bewegungsfläche an den Treppenenden, Länge mind. 1,50 m x Treppenbreite	
	Oberfläche rutschhemmend, erschütterungsarm, antistatisch	ev. Zusatzpunkt
	maximale Stufenzahl bis zu 12 Stufen ohne Zwischenpodest	
	Vorhandensein von Setzstufen, ohne Stufenunterschneidung	
	erste und letzte Stufe mit Kontraststreifen, mind. 4cm breit	
	Handlauf beidseitig, Länge über Ende mind. 0,30m über den Treppenan- und austritt hinausgeführt	
Aufzug	Innenmaße mind. 1,10m x 1,40m	
	lichte Türöffnung mind. 1,10 m (mind.0,90 m bei gegenüberliegenden Türen) und mind. 1,10 m bei Aufzügen mit nur einer Tür	
	Bewegungsfläche vor dem Aufzug mind. 1,50m x 1,50m	
	Bedienelemente auf 85 cm Höhe	
	Tastenanordnung hervorstehend, durchschnittlich mind. 5cm	
	Tastengestaltung, erhabene Beschriftung mind. 3 cm, kontrastreiche Gestaltung	
	optische Rückmeldefunktion bei Tastenbestätigung	
	optische Anzeige der Etage muss vorhanden sein	
	Haltestellenansage bei Aufzügen mit mehr als zwei Etagen	
	Ankunfts- und Türöffnungssignal optisch und auditiv gut wahrnehmbar	
	Beleuchtung hell und gleichmäßig; blend- und schattenfrei	
	Sicherheit, Notruftaste muss vorhanden sein	
	Handlauf, Höhe 85cm	
	Handlauf, Form durchschnittlich 3 bis 4,5 cm oder runde Form	
	Handlauf, Wandabstand mind. 7cm	als Zusatzpunkt möglich
BEHINDERTENTOILETTE		
Grundanforderungen	schwollenfreier Zugang	
	kontrastreiche Gestaltung der Zugänge	
	unterschiedlich farbig gestaltete Wände und Böden	
	Einrichtungsgegenstände anfahrbar, unterfahrbar und bedienbar	
	Kennzeichnung	
	Haltegriffe, beidseitig klappbare	
	Notrufanlage	
Türen	Kennzeichnung der Tür mit dem Rollstuhlsymbol	
	lichte Breite der Tür 90cm	
	Kabinentür muss im Notfall von außen entriegelbar sein	
	dürfen nicht nach innen aufgehen	
	Euroschlüsselschließsystem	ev. Zusatzpunkt

WC	WC Sitzhöhe 48cm (einschl. Sitz)	
	WC Tiefe 70cm	
	Rückenlehne 55cm ab Vorderkante WC	
	beidseitig anfahrbar 90cm, ev. Einstieg anfahrbar, dafür muss im Objekt (ev. auf einer anderen Ebene) ein WC vorhanden sein, welches auf der anderen Seite anfahrbar ist, dies ist zu kennzeichnen	
	Spülung muss im Sitzen betätigt werden können	
	Bewegungsfläche vor dem WC 1,50 x 1,50m	
	beidseitig dreh- und klappbare Haltgriffe mit integrierter Papierhalter	
Haltegriff	hoch- oder umklappbare Haltegriffe	
	hochgeklappter Zustand: flach anliegende zur Wand	
	Druckbelastung 100kg am äußeren, vorderen Punkt	
	Abstand 65cm zueinander (max. 20 cm neben dem Sitz)	
	Höhe 85cm	
Waschtische	anpassungsfähige Waschtische	ev. Zusatzpunkt
	Waschtischhöhe 80cm	
	Beinfreiheit mind. 67cm hoch und 30cm tief	
	Einhebelmischarmatur	
	keine sensorgesteuerten Wasserhähne	
	Stützgriff beidseitig	ev. Zusatzpunkt
	50cm Abstand zur Wand	ev. Zusatzpunkt
BEWEGUNGSFLÄCHEN IM AUßENBEREICH		
	alle Freiräume müssen auf gut befahrbaren Oberflächen durchgängig und hindernisfrei nutzbar sein	
	Treppen sind durch eine behindertengerechte Rampe ergänzt	
	schwelfenfreie Nutzung; Borde sind max. 3cm hoch	
SPIELPLÄTZE, AUSSTATTUNG UND MOBILIERUNG		
	entsprechend der Kriterien für Freiräume	